



ПМ 46240041000108881015 от 18.12.2023г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Коньшевском, Рьльском, Глушковском, Корневском районах)
307754, Курская область, г. Льгов, ул. М. Горького, д. 9
тел. (47140)2-14-88, (47140)2-14-89, E-mail: to-lygov@yandex.ru
ОКПО 74398739 ОГРН 1054639011008 ИНН/КПП 4632050187/463201001
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 07-25/01 от 18.01.2024г.

г. Льгов, ул. М.Горького, д.9

(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом - 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Коньшевском, Рьльском, Глушковском, Корневском районах Репетенко Владимиром Ивановичем

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении: отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Толпинская средняя общеобразовательная школа»: 307420, Курская область, Корневский район, с. Толпино, д. № 2

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В нарушении гл.2 п.2.5 пп.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» с приложениями - в коридоре и на запасном выходе, имеются дефекты покрытия стен и потолка (трещины и осыпание штукатурки).

В нарушении гл.2 пп.2.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» с приложениями на собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками, на момент профилактического визита площадка для мусорных контейнеров отсутствует.

В нарушении гл.2 пп.2.6.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» с приложениями - питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков, на момент профилактического визита использовался перевернутый кран.

В нарушении гл.1 пп.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» с приложениями -работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, на момент профилактического визита у большинства сотрудников гигиеническая подготовка просрочена.
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Толпинская средняя общеобразовательная школа»: 307420, Курская область, Кореневский район, с.Толпино, д. № 2_в срок 01.09.2024г

1. Обеспечить проведение текущего ремонта стен и потолков в коридоре п.2 п.2.5 пп.2.5.3 СП 2.4.3648-20
2. Обеспечить оборудование площадки для расположения мусорных контейнеров гл.2 пп.2.2.3 СП 2.4.3648-20
5. Обеспечить контроль температуры воздуха во всех помещениях гл.2 пп.2.7.3. СП 2.4.3648-20
3. Обеспечить питьевой режим посредством стационарных питьевых фонтанчиков гл.2 пп.2.6.6. СП 2.4.3648-20
4. Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации гл.1 пп.1.5 СП 2.4.3648-20

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Муниципального казенного образовательного учреждения «Толпинская СОШ» Кореневского района, Курской области 307420, Курская область, Кореневский район, с.Толпино, д. № 2 Гоголов Владимир Григорьевич

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию об исполнении предписания в письменном виде с подтверждающими документами необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Коньшевском, Рьльском, Глушковском, Кореневском районах г.Льгов, ул. М.Горького, д.9 в срок - 01.09.2024г.

Основание выдачи настоящего предписания: Акт профилактического визита № 07-25/01 от 18.01.2024 г.

Старший специалист -1 разряда
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Курской области в Льговском,
Курчатовском, Коньшевском,
Рьльском, Глушковском,
Кореневском районах

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Репетенко Владимир Иванович

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «18» января 2024г.
В.Г.Гоголов

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:-